



水質検査証明書

No. 41240
発行日 平成26年9月9日

株式会社 IHIシバウラ
岡山事業所環境事業部サービスグループ 殿

建築物の名称 ー
採取箇所 茨城県筑西市
試料の名称 水道水
採取日時 平成26年8月27日 ー
気温 ー 水温 ー
採取時残留塩素 ー
採取者 ー

建築物飲料水水質検査業登録 長野県58水第7号
環境計量証明事業長野県登録 環境第32号

株式会社 公害技術センター
〒399-0015 長野県松本市平田西1-1-26
TEL 0263-28-5426 FAX 0263-28-5439

検査責任者 鈴木きょう子 

ご依頼による水質検査の結果を次のとおり証明します。

検査項目	検査結果	基準値
総硬度	72 mg/ℓ	300mg/ℓ以下
蒸発残留物	220 mg/ℓ	500mg/ℓ以下
電気伝導率	20 mS/m	ー
イオン状シリカ	52 mg/ℓ	ー
カルシウムイオン	17 mg/ℓ	ー
-以下余白-		

基準値は「水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)」に、
検査方法は「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)」
によった。

※上記検査項目については、水道法水質基準に 適合 です。