



給水は水道分岐部品あり。排水はシンク



↑ H25 3/12に無償点検で行っている



酸素のパイピングあり。建物外側に酸素マニホールド有り。この酸素使用出来た。(P型)もしOEDを設置する場合は、ここから酸素ホース(約7Mあれば大丈夫)を取る。念の為酸素も使用するかも知れないので、Y型アウトレットも持っていくほうがいい。