

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】	2019年10月25日	【対応日】	2019年10月25日
【連絡元】	☒ モリタ(担当者: 中村)) ☐ ディーラー(担当者:) ☐ ユーザー ☐ その他()		
【所在地&ユーザー名】	埼玉 ワカバワーク歯科		

案件No. 19030

電話受付: 尾関

現地対応: 関口, 元森

送り状番号:

【機種】
 IC Washer IC Clave WD-150 BC-17
 (機番: 100345)

【症状・エラーコード】
 上段ラック部分のプッシュナット外れ

【対応方法】
☐ 預かり修理 (代替機No.)
☒ 現地対応
 対応内容: ☒ 部品交換 (プッシュナット))
☐ その他 ()

【運転情報】
 運転回数: ()回 ※前回メンテからの運転回数
 保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認
 修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認
 備考: ()
 ※ 消耗品の使用回数など

【給水方法】
 <ICW・WD>
☐ 水
☐ 水&温水
 <ICC・BC>
☐ 生成器
 (アイオニー・)
☐ 精製水購入
 【ラック・バスケット種類】
 <ICW・WD>
☐ 標準ラック
☐ ハンドピースラック
 <止水プラグ使用>
☐ 有 ☐ 無
 <SUSフィルター洗浄>
☐ 有 ☐ 無
 【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】
☐ 単回使用 ☐ 複数回使用
 【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】
☐ 有 ☐ 無

【設置場所】
☐ 作業台上 ☐ シンク下
☐ その他()
 【現地対応者コメント・所感】
