

D 作業報告書 セツリ

依頼者	神奈川市国民健康保険 脊振診療所様			ご承認印	(印)
住所	佐賀県神埼市脊振町広尾462				
TEL	0950-59-2321	室名			
機種名	エアコン・タイプ2121-749-	メーカー	日立		
型式	ICW	(号機)		製番	100181
完了	継続	有料	無料	運搬回数	512 回

ご依頼内容・現象

漏水の工 - 発生

(ご依頼者 様)

原因

エア-回路継手部よりのむれ

処置

- ☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☒ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了・異常なし

エア-回路継手2ヶ交換 (パッキン含む)
 流注ホースライン3ヶ交換 (パッキン含む)

お客様への伝言

作業日 20 18 年 12 月 20 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 出張外 (摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 24時間	3 CM	医療機器		特 非 特 非 特 非
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品箱入	75 下見	77 FC
						50 コール
						60 撤去移設
						80 アフター
						90 その他

受付 12 月 20 日 10 時 30 分

到着時間 12 月 20 日 12 時 5 分

作業完了時刻 12 月 20 日 16 時 10 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

支給品	エア-回路継手	2		
"	ボア " "	3		

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	4 H × 1 名 × 8000 円	32000
3	派遣料	10/Km 名 × 100 円	10100
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		
6	高圧料金		3200

サービス担当者	福岡	実施	横山
TEL	092-710-6801	省	

責任技術者	横山	検印	入力	納品書
	(印)	(印)	(印)	(印)

取扱業者 (請求先)

株/エヒエグテック株

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

特記事項

①管理 No. 811837

②作業日 20 18 年 12 月 20 日

③Uコード 0952592231

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 100181

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 610 - 999 - 1

⑨実施SC 63

⑩技術者 55

⑪同行・応援

⑫原因・処理

料 金 内 訳

⑬A

部品代

⑭B

技術料等 45300

⑮

⑯

税別合計金額 45300

消費税

3624

ご請求金額 ¥

48924

納品書 No.

8250