

警 備 報 告 書

警 備 先	ナチュラルティース 御 中		実施日 平成28年11月4日 金 曜日
			担当者 トカノス典夫 (印)
			開始/完了 16時49分 ~ 17時11分

平素は格別のお引き立て賜り有り難く篤く御礼申し上げます。
 本日の点検結果について、下記のとおりでしたので御報告いたします。ご不明の点、ご要望等
 がございましたらご連絡下さい。

下記の(警報処理)・巡回・臨時出動・機器点検)を実施いたしました。

長崎総合警備株式会社

(TEL)

出 動 理 由	防 犯 防 災 ガ ス 非常通報 金 庫 CD・ATM 機器破壊 断 線 停 電 回線障害	表 示 箇 所	弊社機器 水位盤 火災報知器 既設機器 ()
	シャッター 電気錠 冷 凍 エレベーター 漏 電 水 位 その他設備 ()		
	鍵立会 確認要請 点検要請 退館確認 他社依頼		
	定期 臨時 その他 ()		

事故が発生いたしました。

事 故	侵入逮捕 侵入逃走 侵入未遂 火 災 救 急 強 盗 暴 行 万引き ガ ス 冷凍関係
	ガラス破損 漏 水 エレベーター閉込 アマンド関係 精算機荒らし その他 ()

事故は発生しておりません。原因については下記のとおりです。

判 明	・ (入館・退館)者の(解除忘れ・タイムオーバー・警備逆操作・鍵管理装置の誤操作・残留者ありで警備セット・他「)により警報機が作動いたしました。
	・ (火災用・ガス用)警報機器が(調理の影響・点検・故障・誤操作)により作動いたしました。
	・ (エレベーター・水位・シャッター・電気錠・温度・押釦)警報機器が(点検・故障・誤操作・他「)により作動いたしました。
	・ (空調・FAX・雷・地震・台風・他異常気象・小動物)の影響により作動いたしました。
	・ (地域停電・建物停電・回線障害・通信障害)の影響により作動いたしました。
不 明	・ ()によるものと思料されます。
	・ 点検いたしました原因の特定には至りませんでした。「作動機器(場所): 」
	・ 弊社技術員に点検要請いたしました。(理由)

下記のように処置をいたしました。

通 報	(弊社・お客様・他「)から		
	(警察・消防・緊急連絡者「)・他「)に(通報・立会い)いたしました。		
確 認	(免許証・社員証・他「)番号「)	ご署名 「)	様
	(緊急連絡者・他「)「)		
点 検	(定期点検・臨時点検・機器補修・現場確認・警備セット・その他「)を実施いたしました。		
	センサー 正常・処置	警報機本体 正常・処置	電源装置 正常・処置
補 足	、メインのブレーカーが落ちており、再度上げても4~5分以内に		
	落ちる。白石建設の川口さんから来て、ブレーカーを入れたら		
	落ち、2~3回そのくりかえしを繰り返す。異常箇所と思われる		
	ブレーカーを止め、対応して頂いた。明日1/5午前8時から白石		
	建設川口さんから連絡する。とにより終了した。		

警 備 報 告 書

警 備 先	ナチュラル ライス 御 中	実 施 日	平成28年 11 月 5 日 土 曜 日
		担 当 者	トカフス 実 夫 (印) 印
		開始/完了	7 時 55 分 ~ 8 時 15 分

平素は格別のお引き立て賜り有り難く篤く御礼申し上げます。
本日の点検結果について、下記のとおりでしたので御報告いたします。ご不明の点、ご要望等
がございましたらご連絡下さい。

下記の(警報処理 ・ 巡回 ・ 臨時出動 ・ 機器点検)を実施いたしました。
長崎総合警備株式会社 (TEL)

出 動 理 由	防 犯 防 災 ガ ス 非常通報 金 庫 CD・ATM 機器破壊 断 線 停 電 回線障害
	シャッター 電気錠 冷 凍 エレベーター 漏 電 水 位 その他設備 ()
	鍵立会 確認要請 点検要請 退館確認 他社依頼 表示箇所 弊社機器 水位盤 火災報知器 定期 臨時 その他 () 既設機器 ()

事故が発生いたしました。

事 故	侵入逮捕 侵入逃走 侵入未遂 火 災 救 急 強 盗 暴 行 万引き ガス 冷凍関係
	ガラス破損 漏 水 エレベーター閉込 アマンド関係 精算機荒らし その他 ()

事故は発生しておりません。原因については下記のとおりです。

判 明 不 明	・ (入館・退館) 者の (解除忘れ・タイムオーバー・警備逆操作・鍵管理装置の誤操作・残留者ありで警備セット・他「 」) により警報機が作動いたしました。
	・ (火災用・ガス用) 警報機器が (調理の影響・点検・故障・誤操作) により作動いたしました。
	・ (エレベーター・水位・シャッター・電気錠・温度・押釦) 警報機器が (点検・故障・誤操作・他「 」) により作動いたしました。
	・ (空調・FAX・雷・地震・台風・他異常気象・小動物) の影響により作動いたしました。
	・ (地域停電・建物停電・回線障害・通信障害) の影響により作動いたしました。
・ () によるものと思料されます。	
不 明	・ 点検いたしましたが原因の特定には至りませんでした。「作動機器(場所): 」
	・ 弊社技術員に点検要請いたしました。(理由)

下記のように処置をいたしました。

通 報	(弊社・お客様・他「 」) から
	(警察・消防・緊急連絡者「 」・他「 」) に (通報・立会い) いたしました。
確 認	(免許証・社員証・他「 」) 番号「 」
	(緊急連絡者・他「 」) 「 」 ご署名 「 」 様
点 検	(定期点検・臨時点検・機器補修・現場確認・警備セット・その他「 」) を実施いたしました。
	センサー 正常・処置 警報機本体 正常・処置 電源装置 正常・処置 遠隔操作器 正常・処置 画 像 正常・処置
補 足	点検の結果、衛生資材のオートフレイブの異常が原因と判明しました。
	立会者 (印)