

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】 2020 年 3 月 9 日 【対応日】 2020 年 3 月 10 日

【連絡元】 ☐ モリタ(担当者:) ☐ ディーラー(担当者:)

☐ ユーザー ☐ その他()

【所在地&ユーザー名】 沖縄 安里駅前 ニョッ歯科

案件No. 19364

電話受付: 小山

電話・現地対応: 新鋭工業

送り状番号:

【機種】

IC Washer ・ IC Clave ・ WD-150 ・ BC-17
(機番: 14060093)

【症状・エラーコード】

エラー12 蒸気発生器温度センサー故障

【対応方法】

☐ 預かり修理(代替機No.)
☒ 現地対応
対応内容: ☐ 部品交換()
☐ その他 ()

【運転情報】

運転回数:()回 ※前回メンテからの運転回数
保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認
修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認
備考: ()
※ 消耗品の使用回数など

【給水方法】

<ICW・WD>
☐ 水
☐ 水&温水
<ICC・BC>
☐ 生成器
(アイオニー・)
☐ 精製水購入

【ラック・バスケット種類】

<ICW・WD>
☐ 標準ラック
☐ ハンドピースラック
<止水プラグ使用>
☐ 有 ☐ 無
<SUSフィルター洗浄>
☐ 有 ☐ 無
<ICC・BC>
☐ トレー棚
☐ 網バスケット

【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】

☐ 単回使用 ☐ 複数回使用

【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】

☐ 有 ☐ 無

【設置場所】

☐ 作業台上 ☐ シンク下
☐ その他()

【現地対応者コメント・所感】